

Учетный номер в ЕРКНМ 24240041000110314297 от 18.04.2024

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 9541

г. Минусинск

«13» мая 2024г.

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Потаповой Ольгой Анатольевной при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курагинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза А.А. Петряева (МБОУ Курагинская СОШ № 1), ИНН 2423008068, ОГРН 1022400874594, юридический адрес: 662910, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Ленина, д. 57, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии полов в учебных кабинетах № 1-01, № 1-10, № 2-10, № 3-12, № 3-11, № 3-05 с дефектами и повреждениями, на лестничном пролете между I и II этажами со стороны кабинета «Точка Роста» негладких бетонных полов с дефектами и повреждениями в виде выбоин.

2. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии в спортивном зале стен с многочисленными дефектами покрытия, признаками поражения грибком из-за течи кровли, в учебных кабинетах № 2-03, № 2-04, № 2-07, № 2-15 негладких стен из-за отслоения отделочного материала.

3. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии ученической мебели с дефектами и повреждениями покрытия в учебных кабинетах № 1-01, № 1-06, № 1-07, № 1-09, № 2-04, № 2-06, № 2-15, № 3-11, № 3-08, № 3-03, № 3-02, № 2-02.

Устранить выявленные нарушения обязательных требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.4.3, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения нарушений: 01.09.2025.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Курагинскую среднюю общеобразовательную школу № 1 имени Героя Советского Союза А.А. Петряева, юридический адрес: 662910, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Ленина, д. 57.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске по адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; тел./факс: 8-391-325-70-88; E-mail: minusinsk@24.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.09.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Красноярскому  
краю в г. Минусинске



О.А. Потапова

Согласовано:

Главный государственный санитарный врач  
по г. Минусинску, Минусинскому,  
Ермаковскому, Идринскому,  
Каратузскому, Краснотуранскому,  
Курагинскому и Шушенскому районам



Л.А. Лазарева

Предписание направлено по адресу юридического лица:  
662910, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Ленина, д.  
57.